

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

12.02.2021

AQUA/8296/2021/Dk

Kateřina Doležalová

+420 494 539 154

vyjadreni@aquark.cz

19.02.2021

GAVLAS, spol. s r.o.

Politických vězňů č.p. 1272/21

110 00 Nové Město

Kostelec nad Orlicí, parc. č. 1276, RD Purkyňova (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: GAVLAS, spol. s r.o., Nové Město, Politických vězňů, č.p. 1272/21, 11000

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. vodárenské sítě či jiná zařízení.
- Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést vytyčení sítí, poskytnutý zakres má pouze informativní charakter a nemusí být dostatečně přesný. Vytyčení vodovodu provede AQUA SERVIS, a.s. Pavel Gois, tel. 602 771 274 (vytyčení vodovodu nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku vytyčení vodovodu zaslat na e-mail mistr.voda@aquark.cz).
- Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci mohou být vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zakres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu provozovatele.
- V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
- Pro konečné řešení umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelových vedení atd. požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby, popř. stavební povolení.**

S pozdravem



AQUA SERVIS a.s.

Štemberkova 1094

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kateřina Doležalová
referentka vyjadřování



Přílohy: 1x situace

Spisový znak: 4.2

Skartační lhůta: S10

