

Váš dopis Č.j.:
Ze dne: 26.01.2021
Naše značka: O21070138913
Vyřizuje: Šebková
Tel.: tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz
Datum: 08.02.2021

GAVLAS, spol. s r.o.
Politických vězňů č.p. 1272/21
110 00 Nové Město

Věc: Zákres sítí

Název stavby: Havlíčkova 96, 267 01 Králův Dvůr

Místo stavby: k.ú. Králův Dvůr – 107/2

**Stavebník: GAVLAS, spol. s r.o., Nové Město, Politických vězňů, č.p. 1272/21,
11000**

Předložené podklady: žádost o vyjádření

Sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném zájmovém území v k. ú. Králův Dvůr provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení.

V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. Přesné údaje o umístění je možné získat při vytyčení našich sítí na místě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. K odběrnému místu čp. 59 evidujeme vodné a stočné.

Ochranná pásma jsou dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodu nebo kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500mm 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0m.

Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci s vyznačenými zařízeními naší společnosti.

Dále sdělujeme:

- Vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Berounsko (Petr Tomsa, tel. 311 747 125, petr.tomsa@vakberoun.cz).
- Základní podmínky pro napojení, formuláře objednávkových tiskopisů možno získat na www.vakberoun.cz nebo vakberoun@vakberoun.cz nebo v zákaznických centrech naší společnosti.
- Konzultace k projektovému řešení lze objednat u technické kanceláře naší společnosti (technicka.kancelar@vakberoun.cz).

**Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce,
neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.**



Ing. Roman Badin, MBA
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Příloha: Mapa_O21070138913.pdf, info ke KP

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.