


Městský úřad Děčín - stavební úřad



č.j. STÚ-332/1/ 1275/96/Ko
číslo stavby: 85/90

Luděk Zitta

Toto rozhodnutí nabývá právní moci
dne 6.6.1996
Za odbor

v Děčíně dne 14.5.1996

D Í L Č Í

K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í

Podáním ze dne 22.4.1996 požádal stavebník viz adresát o provedení dílčí kolaudace modernizace a přístavba domu č.p. 247 v Děčíně, Řetězova 1, Děčín I.

Stavební povolení bylo vydáno dne 19.4.1990 pod č.j. STÚ-332/1/394/90/Kz/Šá s číslem stavby 85/90.

Po přezkoumání návrhu a na základě výsledků místního šetření stavební úřad Městského úřadu v Děčíně podle § 82, odst. 1 zákona č. 50/76 Sb. ve znění zák.č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zák.č. 43/94 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 155/80 Sb a vyhl.č. 378/92 Sb.

p o v o l u j e u ž í v á n í

části stavby modernizace a přístavba domu č.p. 247, Řetězova 1, Děčín I, která obsahuje:

Ve II.nadzemním podlaží bar a taneční parket s hudební produkcí; kavárnu; 2 salonky; sociální zařízení, kancelář a šatnu návštěvníků.

Stavební úřad Městského úřadu v Děčíně dle § 82 odst.2 stavebního zákona a 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.č. 155/80 Sb. a vyhl.č. 378/92 Sb. stanovuje pro užívání stavby tyto podmínky:

- 1.V termínu do 31.8.1996 bude provedeno měření výskytu radonu, kterým bude dokumentováno, že není překročena mezní hodnota ekv. obj. aktivity radonu 200 Bq/m³.
- 2.V termínu do 15.6.1996 bude zajištěno nucené odvětrání WC.
- 3.V termínu do 30.9.1996 bude předložen doklad, že stávající odvětrání kavárny umožní hodinovou výměnu vzduchu alespoň 50 m³ na jednoho návštěvníka.
4. V termínu do 30.8.1996 bude předložen doklad o tom, že hladina hluku při pořádaných hudebních produkcích nepřesahuje u nejbližšího obytného objektu hladinu hluku stanovenou směrnici MZ č.41/1977 a nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací stanovené v příloze vyhl.č.13/1977 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

O d ů v o d n ě n í :

Návrh na kolaudaci byl v řízení přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 3.5.1996.

V kolaudačním řízení byly konstatovány vyhovující - 2 -

výsledky předepsaných zkoušek revize elektro; revize plyn.zařízení; zápis o tlakové zkoušce; OTP plyn.zařízení.

V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle

projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení. Drobné odchylky skutečného provedení stavby od ověření projektové dokumentace, které jsou v ní vyznačeny nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je vzal na vědomí.

Poučení :

Stavbu lze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete písemně odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Okresnímu úřadu v Děčíně, podáním ve dvou vyhotoveních, učiněným na zdejším stavebním úřadě Městského úřadu v Děčíně.

JUDr. Karel Čáda
vedoucí stavebního úřadu

Vyřizuje: Kočová

Na vědomí: OHS;HZS,OkÚ - živnostenský

