

JOSEF A LIBUŠE RAPANTOVI

BEROUN 7 - KRALŮV DVŮR PLZEŇSKÁ 202

PŘÍSTAVBA VERANDY A JEDNÉ MÍSTNOSTI

K ROD. DOMKU čp. 202



MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR V BEROUNĚ

ODBOR VÝSTAVBY

BEROUN 1 - Centrum, GOTTWALDOVO NÁM. 68 - PSC 266 43 - Číslo telefonů 3112, 2312, 2313

Opsáno:

Vypraveno

3. října 1983

Libuše Rapantová,
Josef Rapant,

Beroun 7 - Králův Dvůr 202.

267 01

V Berouně dne 30.9.1983.

Č. j. Výst.: 1717/83-332/6/Pf.

Vyřizuje: Pflegerová

Doporučeně na návratku!

Věc:

Kolaudační rozhodnutí

Po přezkoumání Vašeho návrhu na kolaudaci ze dne 7.9.1983
a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením konaného dne 30.9.1983
odbor výstavby MěstNV v Berouně podle § 82
odst. 1 zák. č. 50/76 Sb.

povoluje užívání stavby

přístavby rodinného domku, plynovodní přípojky,
plynové ÚT

na poz. parc. č. 335 v kat. úz. Králův Dvůr
která byla povolena rozhodnutím zdejšího odboru ze dne 1.9.1980 a 8.6.1982
pod č. j. Výst. 1435/80-332/6/Jo/Pf a 941/82-332/5/Pf

Pro užívání stavby odbor výstavby MěstNV v Berouně stanoví podle § 82 odst. 2 zák. č. 50/76 Sb. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/76 Sb. tyto podmínky:

1. Vlastník stavby je povinen po celou dobu užívání stavby uchovávat úplnou dokumentaci stavby se všemi rozhodnutími a doklady vztahujícími se k této stavbě.
2. Vlastník stavby je povinen stavbu a její okolí udržovat v řádném stavebním stavu, aby nevznikaly závady, které by ohrožovaly bezpečnost a zdraví osob nebo veřejný zájem.

3. Přístavbou zastavěná plocha: 16,32 m².

80-332/6-Jo/Pf.
Johnová

Období: 28. srpna 1980
Praveno: 7.8.1980.

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Josef a Libuše Rapantovi,
Beroun 7 - Králův Dvůr 202
boru žádost o stavební povolení na

podal dne 18.7.1980 u zdejšího od-

přístavbu rodinného domku a přípojku plynu

na pozemku(cích) parc. č. 335

v katastrálním území Beroun.
XXXX Králův Dvůr

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor VVH MěstNV v Berouně v souladu u ustanovením § 61 zák. č. 50/76 Sb. (stavební zákon) oznamuje zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům a současně nařizuje k projednání předloženého návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den

středu 27. srpna 1980 ve 14,30 hod.

se schůzkou u domu čp. 202 v Králově Dvoře /autobusová zastávka u kulturního domu KŽ/

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u odboru VVH MěstNV v Berouně (ná-
vštěvní dny úterý a čtvrtek) a při ústním jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky k návrhu uplatnit nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání územního plánu zóny nebo územního projektu zóny se nepřihlízí. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Dá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vedoucí odboru výstavby
a VH MěstNV v Berouně:
Vladimír Vinš v. r.

upl. 28.8.1980

z i doporučeně na návratku:

1/ Ing Karel Buchbauer, Beroun 2, tř. Míru 1332	266 01
2/ Štuksa František, Beroun 7 - Králův Dvůr 217	267 01
3/ Kounovský Ferdinand, Beroun 7 - Králův Dvůr 267	267 01
4/ OHS Beroun	266 44
5/ OIPO Beroun	266 49
6/ STP n.p. Beroun	266 01
7/ STE n.p. Beroun - účast nutná	266 86
8/ Okresní správa spojů Beroun	266 01
9/ Městský národní výbor - odbor MHDO Beroun	zde

Za správnost vyhotovení: Pfliegerová

Městský národní výbor v Berouně
odbor výstavby

121

52180

Report Prof. Pheřská 202 Datum 7.-K. Drus

1. Předložené podklady plynového odběrního zařízení byly posouzeny výhradně z hlediska možnosti připojení odběrního plynového zařízení na plynovodní síť, ve smyslu §21 vyhlášky č. 175/1975 Sb. (ustanovení hl. uzávěru plynu) a k o l i v z hlediska technického řízení a provedení odběrního plynového zařízení.
 2. Odběrní plynové zařízení (OPZ) pop. sektorůvaci být posouzeno z hlediska dodržení technických předpisů a ČSN územně příslušným inspektorátem bezpečnosti práce ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.
 3. Provozovatel (investor) OPZ je povinen před uvedením OPZ do provozu zajistit u plynárenského podniku odborné technické přezkoušení dle §17 - nákon. 67/CO Sb. a § 22 vyhláš. č. 175/1975 Sb.
- Pro uvedené technické přezkoušení předchozí plyno. podnik , má s l e d u j í c í p o d k l a d y :
- přihláška k odběru plynu
 - povolení dodávky plynu (u tepidel povolení k nákupu tepidla)
 - projektovou dokumentaci vč. výpočtu
 - vyjádření S PD od příslušného odboru MNV (OPV)
 - vyjádření S PD od inspektorátu bezpečnosti práce
 - osvědčení o způsobilosti komínových průduchů, které se budou používat pro plynové spotřebiče.
 - vyjádření OPPO pro kotelnu se spotř. větší než 50 000 kcal/hod. svítiplyn
 - potvrzení montážní organizace o způsobilosti svářeče se státní zkouškou
 - oprávnění montážní organizace k činnosti OPZ od IBF - č. opráv.
 - žádost o zřízení plynové přípojky

4. Rozvodna plynu **Beroun** k.p. STP k předloženým technickým podkla.

- a) nemá žádných připomínek
- b) má následující připomínky:

Beroun

-3 března 1980

dne:

STŘEDOČESKÉ PLYNÁRNY
koncernový podnik, PRAHA
závod RAKOVNÍK
rozvodna plynu Beroun

za STP k.p. rozvodna plynu

MĚSTY BEROUN

V BEROUNĚ

34.
14. 7. 1980Městský národní výbor
Beroun

Číslo ob.

1410

Uzávěrka:

332/6

pracovní:

8. VII. 1980

dne 1435

Příloha:

dokumentace

20-14

ŽÁDOST O POVOLENÍ STAVBY

PŘÍSTAVBA K ROD. DOMKU

PŘÍSTAVBA K ROD. DOMKU

(druh a účel stavby - např. rod. domek, garáž, přístavba k rekreační chatě apod.)

Stavebník

jméno a příjmení

JOSEF ZAPANT

adresa bydliště

BEROUN 7 - KR. DVŮR PLEŠŤSKÁ 202

zaměstnání (povolání)

Samostat. č. 50

zaměstnavatel

ČSD BEROUN

LIBUŠE ZAPANTOVÁ

BEROUN 7 - KR. DVŮR PLEŠŤSKÁ 202

Samostat. č. 50

ČSD BEROUN

Místo stavby

obec

BEROUN 7 - KR. DVŮR

MNV

BEROUN

kat. území

KRÁLŮV-DVŮR

osada popř. místní název

pozemek parc. č.

335

druh (kultura)

výměra pozemku

k pozemku (popř. stavbě) má stavebník:

+) právo vlastnické

právo osobního užívání

jiné právo - jaké

na základě dokladu

kupní smlouva

(např. kupní, darovací či jiné smlouvy, dohody o zřízení práva osobního užívání, rozhodnutí či usnesení o nabytí dědictví apod.)

č. j.

N 513/78 N 3481/78

ze dne

16. srpna 1978

registrované dne

pod č. R

Projektová dokumentace

zpracovatel

ING. K. BUCHBAUER BEROUN 2 TŘ. MÍRU 1332

(název a sídlo proj. organizace - jméno a adresa projektanta jednotlivce)

povolení ke zpracování dokumentace navržené stavby bylo vydáno projektantu jednotlivci

dne

7. 7. 1980

pod č. j.

VYST 949/80-329/2-Bsr/Va

Způsob provedení stavby

svépomocí +)

odborný dozor bude provádět:

dodavatelsky +)

ING. KAREL BUCHBAUER

(jméno a příjmení)

(název dodavatele)

BEROUN 2 TŘ. MÍRU 1332

(adresa bydliště)

(sídlo dodavatele)

VEDOUcí STAVBY

- KZ

(zaměstnaní a zaměstnavatel)

(potvrzení dodavatele o provedení navržené stavby)

(vlastnoruční podpis)

Časové údaje

předpokládaná lhůta dokončení stavby

2 roky

u dočasné stavby doba jejího trvání

+) nehodící se škrtněte

Údaje o sousedních nemovitostech

označení sousední nemovitosti
(parc. č., pozemku a čp. domu)

jméno a adresa vlastníka
(všech spoluvlastníků)

*Janina Trutnovská
Karmenský*

označení pozemků, které se mají použít jako zařízení staveniště:

Popis stavby a její vybavení:

*Průmyslová veranda, spíž a sestrůvská klenba
nádobné sklo, oprava střechy a
smýtky rozvodného domku.*

Přípojka plynu.

Rapana Josef - Rapanová Libuše
vlastnoruční podpis stavebníka - všech stavebníků

Vyjádření případného spoluvlastníka pozemku (stavby) jeho jméno, adresa a vlastnoruční podpis:

K ŽADOSTI STAVEBNÍK PŘIPOJÍ:

1. 3× projektovou dokumentaci navržené stavby, která bude obsahovat:

- a) snímek pozemkové mapy v měř. 1:2880, vyhotovený Střediskem geodézie s vyznačením druhu (kultury) pozemku
- b) situační výkres v měř. 1:500 se zakreslením navržené stavby (staveb) a všech stávajících staveb na vlastním pozemku i na sousedních pozemcích tj. například studny, žumpy, oplocení, garáže, rod. domky, zařízení staveniště, přípojky na rozvodné sítě (elektrická, vodovodní, kanalizační, plynovodní a podobně) atd.
- c) stavební výkresy v měřítku alespoň 1:100, ze kterých je zřejmý dosavadní i navrhovaný stav, zejména půdorysy s označením účelu užívání všech prostor, řezy, pohledy, výkresy přípojek a instalací a ostatní konstrukční výkresy
- d) technický popis
- e) odhad stavebních nákladů (jednoduchý rozpočet)
- f) přehled stavebních hmot, dílců a výrobků

Projektová dokumentace bude podepsána projektantem a stavebníkem. Na projektové dokumentaci bude uvedeno datum a č. j. povolení k projektové činnosti v případě, kdy dokumentaci zpracoval projektant jednotlivec.

2. Doklad o vlastnictví, o právu osobního užívání popř. o jiném právu oprávnujícím stavebníka na pozemku stavět nebo provést změnu již existující stavby a to
- opis listu vlastnictví (výpis z evidence nemovitostí) od střediska geodézie popř.
- výpis z pozemkové knihy od státního notářství s identifikací střediska geodézie (uvedené doklady však nebudou starší než 6 měsíců).
3. Ke zjednodušení stavebního řízení vyjádření vlastníků (všech spoluvlastníků) sousedních nemovitostí a to vyznačením na projektové dokumentaci stavby.
4. Povolení k provedení prací na projektové dokumentaci předmětné stavby (staveb) v případě, že dokumentace byla zpracována projektantem jednotlivcem.
5. Pravomocné rozhodnutí odboru VLHZ ONV o odnětí zem. půdy zemědělské výrobě nebo o vynětí z lesního půdního fondu, má-li být stavba uskutečněna na zemědělské nebo lesní půdě.
6. Pravomocné územní rozhodnutí o umístění navržené stavby (staveb) vydané odborem výstavby a ÚP ONV.

Prováděcí projekt plynofikace rodinného domku pana Josefa R a p a n t a , Beroun 7 - Králův Dvůr Plzeňská ul. čp. 202, byl vypracován na podkladě stavebních plánů a požadavku stavebníka.

Plynovodní přípojka o Js XX 6/4" bude napojena na uliční řad plynovodní v Plzeňské ulici. Za obvodovou zdí bude osazen hlavní uzávěr plynu K 800 Js 6/4" a současně zde bude plynoměr PS 6 dle ČSN 25 7862. Potrubí vedené v zemi bude provedeno z ocelových závitových trub vně asfaltovaných a jutovaných.

Od plynoměru bude proveden rozvod k jednotlivým spotřebičům. V přízemí v kuchyni bude instalován sporák plynový a výhledově se počítá s kotlem na etážové vytápění. Prozatím je v provozu kotel na tuhá paliva.

Kotel pro etážové topení bude napojen na samostatný komínový průduch, který musí být vyvločkován, aby nedošlo k narušení komínového zdiva a musí být předem odzkoušen odborným komínickým podnikem, který vydá osvědčení o výsledku provedené zkoušky.

Odtah od kotle musí být zhotoven z pozinkovaného plechu o síle ~~0,5 mm~~ 0,5 mm a koleno zhotoveno dle ČSN

Souhlas k používání kotle musí dát předem vedoucí plynárenského závodu.

Veškeré práce instalační musí provádět odborný podnik podle platných ČSN 38 6441. Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedena úřední tlaková zkouška těsnosti a o výsledku proveden zápis.

Použité spotřebiče budou na svítiplyn o tlaku 60 mm v.sl.

Předmětem tohoto projektu nejsou práce vákopové, pomosné, zednické, lakýrnické, které si stavebník zajistí sám.

Před započatím prací bude zajištěno :

- odsouhlasení projektové dokumentace : STP Beroun /
- příslib přidělu plynu / STP Beroun /
- povolení provedení domovního plynovodu /OVVH, Měst.NV/
- povolení provedení plynovodní přípojky / OVVH, Měst.NV/
- povolení výkopových prací na chodníku /Měst.NV, odbor MHDO/
- stavební povolení /Měst.nv/

Použité spotřebiče :

sporák plynový	1 ks	4 vařidlové hořáky, 1 pečící trouba. Přípojka plynu Js 1/2" bez odtahu spalín. Spotřeba svítiplynu 2,6 m ³ /hod.
kotel pro etážové topení	1 ks	typ a příkon kotle budou udány dodatečně.

Jaroslav Š í m a

ČSLA 514

266 01

B e r o u n 2 - Město



zřel jstko

MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR V BEROUNĚ
ODBOR VÝSTAVBY A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

BEROUN I, GOTTWALDOVO NÁM. 68 P. 266 15. VI. 1982 ČÍSLO TELEFONU 3112, 2312, 2313

Josef Rapant,
Libuše Rapantová,

Beroun 7 - Králův Dvůr 202.

267 01

V Berouně dne 8.6.1982.

C. j. Výst.: 941/82-332/5/Pf.

Vyřizuje: Pfliegerová

Doporučené na návratku

věc: k.ú. Králův Dvůr - přístavba rodinného domku a plynovodní
přípojka - změna stavebního povolení.

ROZHODNUTÍ

Manželé Rapantovi podali dne 18.5.1982 u zdejšího odboru žádost o povolení změny stavebního povolení, vydaného odborem výstavby MěstNV v Berouně dne 1.9.1980 pod č.j. Výst 1435/80-332/6/Jo/Pf, a to o instalaci plynového ústředního vytápění. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace zpracovaná p. Václavem Kovandou, Beroun 11 - Počaply 14 pod č.j. Výst 2913/82-126/F ze dne 27.5.1982. Povolení dodávky plynu pro ÚT bylo přiloženo k žádosti o povolení plynovodní přípojky a přístavby rodinného domku dne 18.7.1980.

Odbor výstavby MěstNV v Berouně po posouzení podané žádosti podle § 68 zákona č. 50/1976 Sb. rozhodl

p o v o l i t

změnu výše uvedeného stavebního povolení v tom smyslu, že povoluje instalaci plynového ústředního vytápění rodinného domku čp. 202 v Berouně 7 - Králově Dvoře, na pozemku parc.č. 335 kat.úz. Králův Dvůr a pro jeho provedení stanoví tyto další podmínky:

1/ Instalace plynového ústředního vytápění bude provedena podle dokumentace schválené a ověřené v tomto řízení.

2/ Práce budou provedeny STP Beroun.

3/ Veškeré práce spojené se zřízením plynového ústředního vytápění budou ukončeny do kolaudace přístavby rodinného domku t.j. do 31.8.1982.

4/ Dokončenou instalaci plynového vytápění lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, na jehož vydání podá stavebník odboru výstavby MěstNV v Berouně návrh, přičemž k ústnímu jednání a místnímu šetření kolaudačního řízení připraví stavebník doklady o předepsaných zkouškách.

O d ů v o d n ě n í :

Protože v ověřené dokumentaci na přístavbu rodinného domku
čp. 202 v kat. úz. Králův Dvůr nebylo vyprojektováno plynové
ústřední vytápění, povoluje se toto touto změnou.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat ve lhůtě do 15ti dnů
ode dne doručení k odboru výstavby a ÚP ONV v Berouně, podáním
u zdejšího odboru.



vedoucí odboru výstavby
MěstNV v Berouně
Vinš Vladimír

O b d r ž í :

STP Beroun



Vedoucí odboru výstavby
MěstNV v Berouně
Vladimír Vinš

Městský národní výbor
odbor výstavby

B e r o u n
=====

Městský národní výbor Beroun		Čís. dopor.
Došlo dne:	18. V. 1982	Zpracoval
Č. j.	vyřet 941	Pf
Přílohy:	dle kředu	Ud. znak 932/5

gab.
místní podání a
nejasné - příjmy
místní takto má být
na
výši dle kředu

Věc: k.ú. Králův Dvůr - přístavba rodinného domku - změna
stavebního povolení před dokončením stavby.

Jako majitelé rodinného domku čp. 202 v Berouně 7 - Králově
Dvoře Vás tímto žádáme o povolení změny stavebního povolení
na přístavbu rodinného domku a plynovodní přípojku, které bylo
vydáno odborem výstavby MěstNV v Berouně dne 1.9.1980 pod
č.j. Výst 1435/80-332/6/Jo/Pf, a to o dodatečné povolení
instalace ústředního plynového vytápění dle přiložené projektové
dokumentace.

Děkujeme za vyřízení žádosti.

V Berouně dne 18.5.1982.

Josef a Libuše Rapantovi,
Beroun 7 - Králův Dvůr 202.
=====

267 01

přílohy: 3x PD ÚT

úřední:

23.5.1982 - ONV Beroun

1. kř. 2913/82-126/F.

zpráva kř. 2913/82-126/F.

3x kř. 2913/82-126/F.

3x kř. 2913/82-126/F.

h. c.

omitted for project

OKRESNÍ PODNIK SLUŽEB BEROUN

26662 BEROUN I. KOSTELNÍ 4

Doporučeno !

Pan

Repant Josef

Plzeňská 202

Keroun 7 - Králův Dvůr

Věc:

Vaše značka:

359 82

Váš dopis:

Naše značka: 841 111/82

Bankovní spojení:

SBCS, pob. Beroun, č. ú. 13-0508-9

Telefon: 2854, 2855

Beroun 14.6.1982

Podle předloženého projektu plynofikace objektu čp. 202 Beroun 7 - Králův Dvůr provedete v 1 PZ instalaci kotle ústředního topení na plynné palivo - svítiplyn MORA 671. Zaústění kotle ústředního topení provedete na samostatný kom.průduch, který bude vyvložkován odolnou vložkou o min.průřezu 13 cm. Celkové provedení kom.průduchu včetně vyvložkování musí po dokončení plynofikace odpovídat ČSN 73 4205 včetně změny a) 11-12 1978, zaústění plynového spotřebiče paliv na kom. průduch provedete podle ČSN 73 4219 včetně změny a) 11-12 1978, dřevěná nebo jiná hořlavá konstrukce v blízkosti kom.teles musí odpovídat ČSN 73 3150 a přístup pro kontrolu komína provedete podle platných bezp. předpisů.

Po dokončení plynofikace si vyžádáte konečnou kontrolu po které Vám bude vystaveno konečné osvědčení ke kolaudačnímu řízení.
Vyhl. M.n.vnitřní č. 111 Sb ze dne 24.10.1981 § 3.

Míru zdar !

Okresní podnik služeb Beroun

komínické středisko

Beroun, Česká 611.

Vyřizuje: Nový

T e c h n i c k á z p r á v a :

72 Tepelné ztráty rodinného domku byly vypočítány dle ČSN 06 0210 na 17,44 kW. K úhradě těchto tepelných ztrát navrhuje se plynový kotel typu Mora 671. Osazen bude ve sklepe. Komínový průduch je nutno opatřit vodotěsnou vložkou proti pronikání vlhkosti do komínového tělesa. Její spodní část se upraví pro možnost zachycení kondensátu do připravené nádoby.

47 Ležatý rozvod bude pod stropem sklepa a uloží se tak, aby rozvodné potrubí bylo odvědušněno do expanzní nádoby a na zpátečce se nad potrubím namontuje odvědušňovací nádobka s vypouštěcím odvědušňovacím potrubím Js 3/8", zakončeným odvědušňovacím ventilkem. Na zpátečním potrubí se též osadí filtr pro zachycení event. nečistot v topné vodě. Za i před filtr namontuje se uzávěr, aby mohla být vyčištěna vložka bez vypouštění vody.

Topná tělesa jsou navržena panelová, desková. V I. patře se opatří těleso odvědušňovacím ventilkem Js 1/4", v přízemí nutno všechna tělesa opatřit odvodněním.

Potrubí ústředního vytápění nebude tepelně izolováno a natře se olejovou barvou světlého odstínu.

Napojení plynového kotle na stávající komínové těleso musí být odsouhlaseno kominickým závodem.

734 25 Sroubení radiátorové				
10/1213	Js 1/2" V 4300	ks 3	7,10	21,30
11/1214	Js 3/4	ks 3	8,70	26,10
734 27 Šoupátka uzavírací				
12/1134	Js 3/4" V 3040	ks 2	32.-	64.-
734 28 Kohouty				
14/2213	Js 1/2" V 4533 štěcí	ks 6	37.-	222.-
15/2214	Js 3/4" V 4533 dvojregul.	ks 3	26,50	79,50
		ks 3	34.-	102.-
735 15 Otopná tělesa panelová				
16/2215	L= 1 020 D 35	ks 2	384.-	768.-
17/2220	L= 1 520 D 22	ks 1	436.-	436.-
18/2223	L= 1 860 D 21	ks 2	478.-	956.-

Vypracoval: Kovanda Václav,

Beroun 11/14

=====

o s l o m



Vypracoval: Kovanda Václav, Beroun 11 - Počepky 14

R o z p o č e t :

723	11	Potrubí z trubek závitových černých				
1/	1102	Js 3/8	m2	2	13,40	26,80
2/	1103	Js 1/2	m2	32	15,10	483,20
3/	1104	Js 3/4	m	54	16,30	880,20
731	15	Kotle teplovodní plynové				
4/	Mora 671	kW 17,44	kpl	1	10.000	10.000.-
732	32	Nádoby expansní bezplatkové				
5/	1112	35 litrů	kpl	1	312.-	312.-
733	14	Odvzdušňovací nádoby				
6/	1213	Js 70	ks	1	45,50	45,50
734	16	Filtry				
7/	3412	Js 25	ks	1	149.-	149.-
734	21	Ventily odvzdušňovací				
8/	1111	Js 1/4" V 4320 M	ks	1	4,15	4,15
9/	1112	Js 3/8	ks	1	6,10	6,10
734	26	Šroubení radiátorové				
10/	1213	Js 1/2" V 4300	ks	3	7,10	21,30
11/	1214	Js 3/4	ks	3	8,70	26,10
734	27	Šoupátka uzavírací				
12/	1134	Js 3/4" V 3040	ks	2	32.-	64.-
734	29	Kohouty				
13/	1113	Js 1/2" vypouštěcí	ks	6	37.-	222.-
14/	2213	Js 1/2" V 4522 dvojregul.	ks	3	26,50	79,50
15/	2214	Js 3/4"	ks	3	34.-	102.-
735	15	Otopná tělesa panelová				
16/	2215	L= 1 020 D 25	ks	2	384.-	768.-
17/	2220	L= 1 620 D 22	ks	1	436.-	436.-
18/	2222	L= 1 860 D 21	ks	3	478.-	1434.-

c e l k e m 15.059,85

Vypracoval: Kovanda Václav, Beroun 11 - Počaply 14



Doklad o provedení prací
podle výkresu č. 744/82-112/5/87
z dne 8.6.1982

vypracoval	Kovanda
datum	leden 1981
schválil	1:50
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	
Návrh na kámen železný pruh katantů železných v budově 7 - kámen železný, pilařská 201	

zpl. p. Lomka 99.
125/80

MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR V BEROUNĚ
ODBOR VÝSTAVBY A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

BEROUN I, GOTTWALDOVO NÁM. 68 — PSČ 266 43 — ČÍSLO TELEFONŮ 3112, 2312, 2313

Opsáno:
Vypravěno: 9. září 1980

Manželé
Josef a Libuše Rapantovi,
Beroun 7 - Králův Dvůr 202.

267 01

V Berouně dne 1.9.1980.

Č. j. Věst.: 1435/80-332/6/Jo/Pf.

Vytřizuje: Johnová

Doporučené na návratku

Věc:

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Manželé Josef a Libuše Rapantovi, Beroun 7 - Králův Dvůr 202 požádali dne 18.7.1980 o vydání stavebního povolení na přístavbu rodinného domku a plynovodní přípojku.

Odbor výstavby MěstNV v Berouně příslušný podle § 117 zákona č. 50/1976 Sb. projednal ve stavebním řízení žádost s dotčenými orgány státní správy a se známými účastníky řízení. Žádost byla doplněna projektovou dokumentací plynovodní přípojky, zpracované s. Jaroslavem Šimou, Beroun 2/514 a schválená k.p. Středočeské plynárny, rozvodna Beroun pod č.j. 32/80 z 3.3.1980, dále bylo přiloženo povolení dodávky plynu č.j. 32/80 z 3.3.1980 rovněž od Středočeských plynáren, rozvodna Beroun.

Po přezkoumání žádosti podle § 62 zákona č. 50/1976 Sb. odbor výstavby MěstNV v Berouně rozhodl takto:

přístavba rodinného domku a plynovodní přípojka na pozemku parc.č. 335 kat.úz. Králův Dvůr se podle § 66 zákona č. 50/76 Sb.

p o v o l u j e

a pro její provedení stanoví následující podmínky:

- 1/ Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2/ Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici dokumentaci a jednoduchý záznam o stavbě, který podepisuje odborný dozor nad prováděním stavby. V záznamu uvede i osoby vypomáhající na stavbě.
- 3/ Vytýčení prostorové polohy stavby bude v souladu se stavebním povolením. Za správné vytýčení odpovídá odborný dozor nad prováděním stavby, vzhledem k tomu, že se upouští od vytýčení orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.

- Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit štítek "Stavba povolena" na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do konce kolaudace stavby.
- 5/ Stavba bude dokončena nejpozději do 31.8.1982.
 - 6/ Stavba bude provedena svépomocí. Odborný dozor nad prováděním stavby bude vykonávat s. Ing Karel Buchbauer, Beroun 2/1332.
 - 7/ Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce o technických zařízeních a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 - 8/ Při stavbě budou dodržovány ustanovení vyhl.č. 83/76 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy, zejména ČSN 73 30 50 - Zemní práce, 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí, 34 1060 - Předpisy pro elektrický silový rozvod v budovách pro bydlení a budovách občanské výstavby, 73 4301 - Obytné budovy, 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení.
 - 9/ Odvedení dešťových vod ze střechy musí být provedeno na vlastní pozemek tak, aby nedošlo k ohrožení oprávněných zájmů sousedů.
 - 10/ Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
 - 11/ Před zahájením prací je nutno požádat STE n.p. Beroun o vytýčení kabelové přípojky pro ZDS, která se nachází v trase chodníku. O povolení výkopových prací a případný nutný zábor chodníku požádá stavebník odbor MHDO MěstNV v Berouně.
 - 12/ Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Stavebník podá písemný návrh na kolaudaci, ve kterém uvede předpokládaný termín dokončení stavby, označení stavby a jejího místa.
- K ústnímu jednání a místnímu šetření kolaudačního řízení, připraví stavebník tyto doklady:
- dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, nebo při povolení změn,
 - doklad o vytyčení stavby /vytyčovací výkres odborného dozoru/,
 - geometrický plán s vyznačenou stavbou, příp. potvrzení, že zaměření stavby a vyhotovení GP bylo objednáno u Střediska geodezie v Berouně.

O d ů v o d ě n í :

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 62 zákona č. 50/76 Sb. a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nejsou nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dokumentace stavby splňuje požadavky ustanovené vyhl.č. 83/76 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Povolení ke zpracování projektové dokumentace této stavby
vydal odbor výstavby MěstNV v Berouně dne 7.7.1980 pod č.j.
výst 949/80-329/2.Bsr/Va.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat ve lhůtě do 15ti dnů
po jeho doručení k odboru výstavby a územního plánování ONV v Berouně,
podáním u zdejšího odboru.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode
dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavba nesmí
být zahájena, dokud stavební povolení nenabyde právní moci / § 52
zák.č. 71/67 Sb. o správním řádu /. Tuto skutečnost si stavebník
musí ověřit u odboru výstavby MěstNV v Berouně, který rozhodnutí
opatří doložkou o nabytí právní moci.

Tímto stavebním povolením nejsou povoleny žádné další stavby
na předmětném pozemku v tomto povolení neuvedené.

Nedodržení podmínek tohoto stavebního povolení bude stíháno
jako přešůpek podle § 105 zák.č. 50/76 Sb.



vedoucí odboru výstavby
MěstNV v Berouně
Vině Vladimír

[Handwritten signature]

Příloha:


pro stavebníka - ověřená proj.dokumentace + štítek " Stavba povolena "
pro dodavatele - ověřená proj. dokumentace

Stavební povolení obdrží doporučeně:


1/ Ing Karel Buchbauer, Beroun 2, tř.Míru 1332	266 01
2/ Štuksa František, Beroun 7 - Králův Dvůr 217	267 01
3/ Kounovský Ferdinand, Beroun 7 - Králův Dvůr 267	267 01
4/ OHS Beroun	266 44
5/ OIPO Beroun	266 49
6/ STP n.p. Beroun	266 01
7/ STE n.p. Beroun	266 86
8/ Okresní správa spojů Beroun	266 01
9/ Městský národní výbor - odbor MHDO	zde

Správní poplatek podle sazeb vyhl.č. 162/76 Sb.
odd. C pol. 27 t.j. Kčs 200.- byl zaplacen 28.8.1980.

SKLEP A ZÁKLADY



PŘÍZEMÍ




Dokumentace byla vypracována na stavebním
řízení a je předložena s výhradou stavby
podle stavby a o
q. Vyř. 1435/ro-332/61/1/16
ze dne 19. 8. 1980
Městský úřad v Praze (2)

STŘEDNÍ PLYNOVÝ, Lichkovský, PRAHA
stavba BAK: **Beroun**
stavba: **-32/80**
stavba: **-32/80**
ze dne: 19. 8. 1980

RODINNÝ DOMEK			
PLYNOFIKACE			
STAVEBNÍK	Josef RAPANT		
MÍSTO	BEROUN 7 - Králov Dvůr, Píseňská ul., čp. 202		
OKRES	BEROUN		
VYPRACOVAL	Jiří Šima, Beroun 2 - Město, ČSLA, čp. 514		
DATUM	č. n. o. r. 1980		
MĚŘITKO	1:50	Výkres č. 1	Formát: 4 x A4
Povolení k. projekce: č. j. Vyř. 138/80 - 330/2 - Ber/No			11.2.1980

IZOMETRIE PLYNOVODU



LEGENDA:

- řád uliční plynovodní
- přípojka domovní plynovodní
- instalace domovní plynovodní
- P plynoměr PS 6 dle ČSN 25 7862
- S sporák plynový MORA
- K kotel pro etážové vytápění typ a příkon bude udán dodatečně (stávající)

Dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a je podkladem provedení stavby podle stavebního povolení.

čl. Výst. 135/80-339/61 ze dne 1.9.1980

Místní úřad v Berouně (2)
odbor výstavby

STŘEDOK PLYNÁRNÝ, kancelář podnik, PRAHA
závod RAI **Beroun**
Kancelář
vypracoval: J. Březina 13.8.80
ze dne: 13.8.80

RODINNÝ DOMEK

PLYNOFIKACE

STAVEBNÍK	Jozef RAPANT
MÍSTO	BEROUN 7 - Králův Dvůr, Píseňská ul. čp. 202
OKRES	BEROUN
VYPRACOVAL	Jar. Šima, Beroun 2 - Město, ČSLA, čp. 514
DATUM	ú. n. o. r. 1980
MĚŘÍTKO	1:50 Výkres č. 2 Formát: 3×A4
Povolení k projekci č. j. výst.: 138/80 - 339/2 - Bsr/Va 11.2.1980	