

SE

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Trutnově	
Místní národní výbor v PEČI pod Sněžkou	
Projekta Křižíkova 38 186 27 Praha 8, Karlín	č.j.Vod 235/1560/85-Pa Trutnov 23.7.1985
Doslo 26. VII. 1985 č.j.: 1456 Příloh:	

Věc: Rekonstrukce vodovodu, jímání vody a přístavba biologického filtru chaty "Bílá Labuť č.p.15, Pec p.S.

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Trutnově na základě Vaší žádosti ze dne 31.5.1985 a vodoprávního jednání dne 26.6.1985 u d ě l u j e podle § 9 odst.1/ zákona č.138/73 Sb. p o v o l e n í ke stavbě: Rekonstrukce jímání vody a vodovodu a přístavba biol.filtru.

Souhlas z hlediska územního plánu dal MNV Pec p.S. dne 26.6.85. Toto rozhodnutí pozbývá platnosti podle § 12 odst.2/ zák.č.138/73 Sb. jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne jeho vydání.

Podle § 9 odst.2/ zák.č.138/73 Sb. je platnost povolení vázána na splnění následujících podmínek:

- 1/ Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace a tohoto povolení. Veškeré změny nutno projednat předem s vodohospodářským orgánem. Investor si zajistí vytyčení podzemních vedení.
- 2/ Stavba bude prováděna svépomocí
- 3/ Stavební dozor bude vykonávat ing.Čihák
- 4/ Po skončení stavby požádá investor o kolaudaci.
- 5/ Výkopové práce v lesním porostu budou prováděny ručně.
- 6/ Přečhod potrubí pod komunikací bude proveden v chrániče.
- 7/ Rozdělovací zařízení filtru bude provedeno tak, aby odpadní vody natékaly na filtr po celé ploše.
- 8/ Náplň filtru bude z flexibilního potrubí
- 9/ K obsypu filtru bude využito zeminy vytěžené při stavbě, filtr bude zasypán a zatravněn
- 10/ Vsakovací potrubí bude v hloubce 1,2m, spád 3-5%. Drenážní potrubí bude nahrazeno děrovanou kameninou o Js 125 mm.

O d ě v o d ě n í :

PD řeší přístavbu biologického filtru za stávající septik jako provizorní způsob čištění odpadních vod do doby napojení objektu na centrální kanalizaci od ČKD. Součástí PD je i rekonstrukce stávajícího zdroje pitné vody a přívodního potrubí k objektu.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, k odboru VIHZ VČKNV Hradec Králové poštovním u zdejšího odbor

Správní poplatek:

Za místní šetření dne 26.6.85 zaplatí investor podle saz. I. pol. č.8 vyhl.č.162/76 Sb. správní poplatek ve výši 100,- Kčs u SBCs Trutnov č.dětu 19-1127-601. Bank.symbols: variabilní 4149021560 konstantní 1118

Na vědomí:

OUF Vrchlabí, KRNAP Vrchlabí, Ing. Miloslav Diviš vedoucí odboru VIHZ
MNV Pec p.S., ~~Trutnov~~ Křižíkova 38, Trutnov



Ing. Miloslav Diviš
vedoucí odboru VIHZ

