

## P ř ů v o d n í   z p r á v a

Schvaluje se v souladu se stavebním  
odvoláním odboru výstavby a územního  
plánování MÚ  
v Jablonci nad Nisou  
Č.j. 111/94/604  
7. pověření: [redacted]

3

Jedná se o stavbu přízemního zděného skladu skla ve dvorě převozu firmy Jizerské sklo a.s. v Josefově Dole. Stavba bude provedena na stávajících základech stávajícího ocelového skladu, který je v současné době v havariálním stavu a bude dvěma přímo propojena s převozní budovou. Výškové a půdorysné rozměry stavby budou stejné jako u stávajícího ocelového skladu. Půdorys stavby bude mít vnější rozměry 12,90 m x 6,10 m, výška hřebene 3,70 m. Střecha bude sedlová se sklonem 15° s orientací hřebene severovýchod - jihozápad.

## T e c h n i c k á   z p r á v a

### Svislé konstrukce :

Zdivo bude provedeno z cihel děrovaných CD-INA na šířku zdiva 30 cm na MVC. Překlady nad okny a vraty budou typové železobetonové RZP. Pod pozednicemi bude po celém obvodu stavby proveden železobetonový ztužující věnec z betonu min. B1 s žebírkovou ocelí 10335.

### Vodorovné konstrukce :

Na podkladní betonovou mazaninu z betonu B0 se provede vodorovná izolace proti zemní vlhkosti ze svařovaných asfaltových pásů. Na tuto izolaci bude provedena betonová mazanina tl. 8 cm s vloženou ocelovou sítí s oky 150/150mm profilu 4,3mm.

### Konstrukce krovu a střechy :

bude provedena se sbíjených dřevěných vazníků provedených s prken 30/120mm, které budou osazeny na pozednicích 12/12cm. Bednění střechy bude provedeno z prken tl. 24mm, na kterých bude provedena krytina z asfaltových pásů s oplechováním okrajů střechy. Podbití krovu střechy bude provedeno ze seklitových desek tl. 5mm, na kterých bude položena lepenka s tepelnou izolací z desek ORSIL tl. 80mm.

## Úpravy povrchů :

Vnitřní omítky budou štukové vápenné plstí hlazené s výmalbou 2 x vápenným pačkem. Venkovní omítka bude také štuková s nátěrem v bílém odstínu. Od úrovně okeních překladů bude z venkovní strany proveden obklad ze svisle kladených prken s latěmi přes spáry s nátěrem luxelem v odstínu palisandr.

## Výplně otvorů :

Okna osazená v objektu budou typová dřevěná sklapací dvojsklem zasklená rozměru 90/60cm s nátěrem luxelem palisandr. Dveukřídlová vrata budou provedena plechová s tepelnou izolací ze skelné vlny osazená do zárubně z ocelových úhelníků a opatřená nátěrem luxelem palisandr.

## Elektroinstalace :

Bude provedena podle platných ČSN a předpisů SČE a bude napojena ze stávajícího rozvaděče v provozu.

únor 1994

Brezar Petr