


1. N.P.:

NEUZAVÍRATELNÝ OTVOR PŘI PODLAŽE
PRO PŘÍVOD SPALOVACÍHO A VĚTRACÍHO
VZDUCHU O VÝKLEM PLOŠE 0,02 m²



REGULÁTOR STL/NTL
A12-6U/AB

DOMOVNÍ SLOUPEK 750/590/350
S UZAVÍRATELNÝMI DVÍŘKY NA ČTYŘHRANÍ
S VĚTRACÍMI OTVORY


PLYNOMĚR G-2,5

STÁVANÍCÍ STL PŘÍPOJKA S HUP

STÁVANÍCÍ STL PLYNOVOD
V UL. POD BELARII

2. N.P.:

SPORÁK MORA KS 2120
1,15 m³/hod, KK 1/2"



Ověřeno při vyřazení stavebního povolení
ze dne
čís. jedn. věst.
Odborný stavební: Městský úřad
v Praze-Modřanech
.....
stavebního odboru



PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s. 2459
Vydáno k této dokumentaci vyjádření zn.
ze dne 30. 9. 1994 podpis
Platnost vyjádření 2 roky.

TEL. PRÁČKA PROJEKTU	ZODP. PROJ. SPECIALISTA	PROJEKT	
	ING. J. BOUBEK	ICD 10191909	PLYN
		07/94	
OBJEKT	MANDICOVA BUSE		105/94
	POD BELARII 531/7		P PARE
	PRAHA 4-MODŘANY		244
	PLYNOVODNICE ROD. DOMKU		1:100
NAZEV VYKRESU	PŮDORYS 1. N.P., 2. N.P.		2

